

## Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu

„Víceúčelové hřiště v obci Hostašovice“:

### Zadavatel:

Obec Hostašovice

Hostašovice 44, 741 01 Nový Jičín

IČ: 00600725

Zastoupena Zdenkem Kelnarem, starostou obce

### Dotaz č. 1 ze dne 19.10.2015

V zadávací dokumentaci je jako typ umělého povrchu uveden umělý trávník. Žádáme bližší specifikaci (např. počet vpichů apod.).

### Odpověď č. 1: ze dne 21.10.2015

Umělý trávník tl.15mm s křemičitým vsypem-multisport, minimální počet vpichů 42 000/m<sup>2</sup>

### Dotaz č. 2 ze dne 19.10.2015

V zadávací dokumentaci je uvedena realizace oplocení. Žádáme o bližší specifikaci oplocení – konstrukční řešení, počet sloupků, požadovaný profil materiálu oplocení a materiál mantinelů.

### Odpověď č. 2: ze dne 21.10.2015

V položce č.3 položkového rozpočtu je uveden počet patek sloupků oplocení, z čehož lze vyvodit i počet sloupků. Profil materiálu sloupku oplocení určí zhotovitel, musí však vyhovovat pevnostním a bezpečnostním požadavkům. Mantinely –fošinkové KVH profily tl.40mm. Výška mantinelů 1m.

### Dotaz č. 3 ze dne 19.10.2015

V zadávací dokumentaci není dostatečně řešeno osvětlení sportoviště. Není uvedena vzdálenost přístupového bodu, související zemní práce, konstrukční řešení sloupů osvětlení (výška, profil, umístění apod.) Dále nejsou definovány minimální technické požadavky. Žádáme o specifikaci

### Odpověď č. 3: ze dne 21.10.2015

V položce č.5 položkového rozpočtu je definováno hloubení rýhy pro kabeláže elektro.

V dílu F06 je definována výška sloupů osvětlení 8m, profil určí zhotovitel, musí však vyhovovat pevnostním a bezpečnostním požadavkům.

Intenzita osvětlení musí splňovat minimálně požadavky osvětlení pro tréninkové a rekreační účely.